

【水質概況】

本市の 2019 年度における給水栓水の水質基準全項目（51 項目）及び残留塩素濃度の検査結果を掲載いたします。

本市は水道原水を地下水に頼っておりますが、この地下水は珊瑚礁由来の石灰岩層に涵養されているため、石灰岩成分の炭酸カルシウムが溶け込み総硬度や蒸発残留物が高い、という特性を持っています。

したがって、この原水に硬度低減化处理（ペレット法）を施して、総硬度等の低減を行い給水させていただいております。この総硬度は、カルシウムやマグネシウムといったミネラル分ですので、飲用には差し支えございません。

その他の項目に関しましても、基準値を大きく下回る項目がほとんどですので、本市の水道水は安心安全にお使いいただける、良好な状態にあります。

さらに、本市では基準項目以外にも、クリプトスポリジウムやダイオキシン類の検査等も実施しておりますが、こちらも異常はみられません。

2019年度 水質検査結果

池間地区給水栓(袖山浄水場系)

番号	定期検査項目	単位	基準値	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	0	12
基2	大腸菌		検出されないこと	検出なし	検出なし	検出なし	12
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下	0.0001未満			1
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下	0.00005未満			1
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下	0.005未満			1
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	4.30	3.84	4.19	12
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下	0.05未満			1
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.029	0.026	0.028	4
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下	0.0001未満			1
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下	0.0001未満			1
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下	0.0001未満			1
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下	0.0004	0.0001	0.0002	4
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下	0.0060	0.0031	0.0043	4
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0025	0.0005未満	0.0012	4
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下	0.018	0.011	0.014	4
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下	0.0016	0.0006	0.0010	4
基30	ブromホルム	mg/l	0.09mg/l 以下	0.0098	0.0073	0.0083	4
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.005未満			1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下	0.018			1
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下	0.01未満			1
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.003			1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	126.0	95.2	105.5	12
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下	0.001未満			1
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	58.4	50.3	53.7	12
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	153	104	126	12
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	440	372	403	12
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下	0.02未満			1
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下	0.000001未満			1
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下	0.000001未満			1
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下	0.002未満			1
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2	0.1	0.1	12
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.1	7.6	7.9	12
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
基51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.30	0.30	12

2019年度 水質検査結果

保良地区給水栓(加治道浄水場系)

番号	定期検査項目	単位	基準値	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	0	12
基2	大腸菌		検出されないこと	検出なし	検出なし	検出なし	12
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下	0.0001未満			1
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下	0.00005未満			1
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下	0.005未満			1
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
基11	硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	4.69	4.31	4.56	12
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下	0.05未満			1
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.021	0.020	0.021	4
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下	0.0001未満			1
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下	0.0001未満			1
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下	0.0001未満			1
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下	0.0002	0.0001未満	0.0001	4
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下	0.0047	0.0023	0.0031	4
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0006	0.0005未満	0.0005	4
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下	0.016	0.007	0.010	4
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下	0.0009	0.0004	0.0006	4
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下	0.010	0.0045	0.0065	4
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.005未満			1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下	0.011			1
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下	0.01未満			1
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.005			1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	97.8	70.9	80.8	12
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下	0.001未満			1
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	42.9	36.9	40.0	12
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	124	96.5	107	12
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	342	298	319	12
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下	0.02未満			1
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下	0.000001未満			1
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下	0.000001未満			1
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下	0.002未満			1
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2	0.1	0.1	12
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	12
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
基51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.40	0.20	0.28	12

2019年度 水質検査結果

伊良部地区給水栓(袖山浄水場系)

番号	定期検査項目	単位	基準値	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	0	12
基2	大腸菌		検出されないこと	検出なし	検出なし	検出なし	12
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下	0.0001未満			1
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下	0.00005未満			1
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満			1
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下	0.005未満			1
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	4.33	3.88	4.19	12
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下	0.05未満			1
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.028	0.026	0.027	4
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下	0.0001未満			1
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下	0.0001未満			1
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下	0.0001未満			1
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0001未満			1
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下	0.0002	0.0001未満	0.0001	4
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下	0.0048	0.0027	0.0033	4
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下	0.0007	0.0005未満	0.0006	4
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下	0.015	0.009	0.011	4
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下	0.0008	0.0004	0.0006	4
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下	0.0094	0.0058	0.0074	4
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.005未満			1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下	0.011			1
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下	0.01未満			1
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下	0.004			1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	127.0	95.6	105.8	12
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下	0.001未満			1
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	58.0	49.8	53.2	12
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	153	101	126	12
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	445	371	399	12
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下	0.02未満			1
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下	0.000001未満			1
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下	0.000001未満			1
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下	0.002未満			1
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2	0.1	0.1	12
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.8	8.0	12
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
基51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.40	0.20	0.32	12

2019年度 水質検査結果 農薬類(1/4) (単位: mg/l)

(単位：mg/l)

採水地 項目		白川田水源		山川水源		高野水源		袖山水源		目標値
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
1	1,3-ジクロロプロペン	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.05mg/l以下
2	イソサキチオン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
3	フェニトロチオン(MEP)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.01mg/l以下
4	フェノブカルブ(BPMC)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.03mg/l以下
5	カルボフラン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
6	アセフェート	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006mg/l以下
7	トリクロルホン(DEP)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
8	メタラキシル	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.2mg/l以下
9	チオファネートメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/l以下
10	ジクワット	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/l以下
11	ジウロン(DCMU)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/l以下
12	フェンチオン(MPP)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.006mg/l以下
13	グリホサート	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2mg/l以下
14	メソミル	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/l以下
15	ベンフラカブル	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04mg/l以下
16	ジスルホトン	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004mg/l以下
17	アシュラム	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.9mg/l以下
18	クロルピクリン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	ペンタゾン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2mg/l以下
20	メトリブジン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.03mg/l以下
21	ハロスルフロンメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/l以下
22	フィプロニル	別紙にて掲載								0.0005mg/l以下

2019年度 水質検査結果 農薬類(2/4) (単位: mg/l)

(単位：mg/l)

採水地 農 薬 名		西底原水源		大野水源		底原水源		ニヤーツ水源		目標値
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
1	1,3-ジクロロプロベン	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.05mg/l以下
2	イソサキチオン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
3	フェニトロチオン(MEP)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.01mg/l以下
4	フェノブカルブ(BPMC)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.03mg/l以下
5	カルボフラン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
6	アセフェート	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006mg/l以下
7	トリクロルホン(DEP)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
8	メタラキシル	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.2mg/l以下
9	チオファネートメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/l以下
10	ジクワット	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/l以下
11	ジウロン(DCMU)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/l以下
12	フェンチオン(MPP)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.006mg/l以下
13	グリホサート	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2mg/l以下
14	メソミル	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/l以下
15	ベンフラカブル	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04mg/l以下
16	ジスルホトン	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004mg/l以下
17	アシュラム	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.9mg/l以下
18	クロルピクリン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	ペンタゾン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2mg/l以下
20	メトリブジン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.03mg/l以下
21	ハロスルフロンメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/l以下
22	フィプロニル	別紙にて掲載								0.0005mg/l以下

2019年度 水質検査結果 農薬類(3/4) (単位: mg/l)

(単位：mg/l)

採水地 農 薬 名		添道水源		東添道水源		加治道水源		加治道西水源		目標値
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
1	1,3-ジクロロプロベン	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.05mg/l以下
2	イソサキチオン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
3	フェニトロチオン(MEP)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.01mg/l以下
4	フェノブカルブ(BPMC)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.03mg/l以下
5	カルボフラン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
6	アセフェート	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006mg/l以下
7	トリクロルホン(DEP)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005mg/l以下
8	メタラキシル	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.2mg/l以下
9	チオファネートメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/l以下
10	ジクワット	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/l以下
11	ジウロン(DCMU)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02mg/l以下
12	フェンチオン(MPP)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.006mg/l以下
13	グリホサート	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2mg/l以下
14	メソミル	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03mg/l以下
15	ベンフラカブル	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04mg/l以下
16	ジスルホトン	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004mg/l以下
17	アシュラム	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.9mg/l以下
18	クロルピクリン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	ペンタゾン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2mg/l以下
20	メトリブジン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.03mg/l以下
21	ハロスルフロンメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3mg/l以下
22	フィプロニル	別紙にて掲載								0.0005mg/l以下

フィプロニルの測定結果(各水源地)

(単位：mg/l) 目標値：0.0005mg/l

フィプロニルは、農薬プリンスベイトの有効成分

水源名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	欠測追加分
白川田水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
山川水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
高野水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
袖山水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
西底原水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
大野水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	欠測	欠測	
底原水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
ニヤーツ水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
添道水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	欠測	欠測	欠測	
東添道水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
加治道水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
加治道西水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	

水源名	1月	欠測追加分	2月	欠測追加分	3月
白川田水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
山川水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
高野水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
袖山水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
西底原水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
大野水源	欠測		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
底原水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
ニヤーツ水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
添道水源	欠測		欠測		0.000005未満
東添道水源	0.000005未満		0.000005未満		0.000005未満
加治道水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満
加治道西水源	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		0.000005未満

給水栓	前期	後期
池間地区給水栓	0.000005未満	0.000005未満
保良地区給水栓	0.000005未満	0.000005未満
伊良部地区給水栓	0.000005未満	0.000005未満

※ポンプ修繕等により欠測及び欠測追加分の振替え測定有り