

塩化物イオン濃度の測定結果

(白川田水源流域内)

(基準値 200mg/L以下)

単位(mg/L)

		白川田水源	山川水源	高野水源	大野水源		C井戸
2020	11月16日	56.7	51.1	55.2	72.1	11月16日	484.5
	12月7日	55.8	50.7	55.3	70.2	12月7日	395.0
	12月16日	57.1	49.0	55.0	70.1	12月16日	580.6
	1月12日	55.7	49.3	54.4	69.6	1月12日	1113.0
	1月26日	56.8	54.5	57.3	71.6	1月26日	1104.5
	2月8日	55.7	50.5	58.3	70.7	2月8日	1110.0
	2月16日	57.0	51.8	60.4	71.4	2月16日	1031.7
	3月9日	56.5	49.7	62.6	74.0	3月9日	939.0
	3月15日	57.4	50.4	64.3	75.0	3月15日	870.2
	4月6日	56.6	49.7	65.5	77.0		
						4月8日	503.0
						4月14日	1375.0
	4月20日	57.7	50.7	68.0	78.2	4月20日	605.2
						4月27日	581.4
						5月6日	579.1
						5月12日	188.7
	5月17日	57.4	50.6	69.0	78.2	5月17日	437.0
	5月25日	57.8	50.8	68.1	79.7	5月25日	518.5
2021						6月2日	330.0
	6月8日	57.9	51.0	67.4	82.3	6月8日	409.0
	6月15日	58.7	51.7	67.4	84.8	6月15日	594.5
	6月21日	58.1	51.4	66.4	86.4	6月21日	526.3
	6月29日	59.1	51.9	65.4	88.0	6月29日	524.2
	7月7日	58.6	50.7	63.5	88.5	7月7日	609.8
	7月13日	58.9	51.1	63.9	85.7	7月13日	697.0
	7月19日	58.8	50.9	64.4	90.1	7月19日	580.5
	7月27日	59.8	51.6	66.1	92.5	7月27日	581.0
	8月4日	59.1	51.5	66.4	90.5	8月4日	682.3
	8月11日	59.3	51.4	65.5	89.1	8月11日	681.0
	8月17日	60.0	52.2	66.9	91.9	8月17日	665.1
	8月24日	62.3	57.8	68.8	84.5	8月24日	549.3
	9月1日	60.6	56.3	66.1	90.5	9月1日	499.0
	9月8日	60.2	55.5	67.9	91.8	9月8日	500.7
	9月14日	61.2	57.1	70.6	94.1	9月14日	492.3
	9月21日	60.3	53.0	72.7	86.9	9月21日	451.9
	9月28日	59.7	51.0	77.4	89.1	9月28日	438.8
	10月6日	60.3	49.6	78.7	92.7	10月6日	473.6
	10月13日	59.3	47.9	80.1	欠測	10月13日	470.0
	10月18日	60.5	48.7	82.1	欠測	10月18日	467.9
	10月28日	59.3	46.8	82.7	欠測	10月28日	446.2
	11月4日	60.7	47.0	84.6	欠測	11月4日	430.8
	11月9日	60.0	46.3	83.4	欠測	11月9日	409.0
	11月16日	61.1	47.1	84.2	欠測	11月16日	368.2
	11月24日	60.4	46.6	83.0	117.4	11月24日	330.3
	12月1日	60.4	46.6	84.2	111.6	12月1日	315.0
	12月8日	60.1	46.8	84.5	119.6	12月8日	289.7
	12月13日	60.9	46.9	82.7	107.8	12月13日	279.0
	12月20日	60.4	46.5	83.4	104.7	12月20日	266.3
	12月27日	60.9	46.7	81.3	91.6	12月27日	255.7

塩化物イオン濃度の測定結果

(白川田水源流域内)

(基準値 200mg/L以下)

単位(mg/L)

		白川田水源	山川水源	高野水源	大野水源		C井戸
2022	1月5日	60.4	46.6	82.6	103.7	1月5日	239.0
	1月12日	60.7	46.7	82.3	97.6	1月12日	230.0
	1月18日	61.4	48.7	82.7	101.2	1月18日	197.9
	1月25日	61.5	47.2	82.4	105.3	1月25日	184.3
	2月1日	61.3	46.9	80.4	107.8	2月1日	181.9
	2月8日	61.2	46.6	80.5	117.2	2月8日	158.0
	2月14日	61.8	47.1	79.3	118.0	2月14日	102.5
	2月21日	62.2	46.4	77.8	120.5	2月21日	223.5
	3月1日	62.0	46.8	74.7	120.1	3月1日	214.5
	3月8日	61.6	46.2	72.9	120.6	3月8日	208.0
	3月15日	62.4	46.8	71.7	122.2	3月15日	194.0
	3月23日	62.3	46.4	71.4	123.0	3月23日	182.7
	3月28日	62.1	46.3	70.6	122.7	3月28日	183.7
	4月5日	61.9	46.0	69.6	122.1	4月5日	177.0
	4月12日	62.8	46.4	71.8	122.4	4月12日	137.0
	4月20日	63.3	46.5	73.5	122.6	4月20日	131.9
	4月25日	63.2	46.3	73.3	121.8	4月25日	104.3
	5月2日	63.6	46.5	73.4	121.5	5月2日	87.8
	5月9日	63.5	46.1	71.9	120.5	5月9日	94.9
	5月17日	64.0	46.8	67.3	110.6	5月17日	81.0
	5月23日	66.9	52.6	62.6	113.0	5月23日	60.6
	5月30日	70.9	72.6	54.2	105.4	5月30日	30.1
	6月6日	68.2	57.8	52.2	103.4	6月6日	28.5
	6月14日	67.2	58.2	54.9	100.5	6月14日	29.0
	6月21日	67.2	65.1	57.2	92.7	6月21日	21.9
	6月29日	66.6	49.5	60.3	100.7	6月29日	36.6
	7月4日	65.2	46.9	59.2	93.0	7月4日	58.7
	7月12日	65.9	46.4	59.8	87.1	7月12日	71.9
	7月19日	64.4	45.3	56.6	90.5	7月19日	74.0
	7月25日	63.5	47.0	56.7	90.7	7月25日	77.1
	8月3日	64.2	47.0	54.1	90.5	8月3日	88.0
	8月8日	65.0	47.1	53.7	87.0	8月8日	92.3
	8月16日	64.1	44.8	51.9	87.4	8月16日	92.0
	8月23日	65.1	44.6	51.6	87.4	8月23日	91.4
	8月31日	64.3	43.6	50.8	88.6	8月31日	87.3
	9月6日	64.5	47.7	49.7	81.8	9月6日	82.6
	9月14日	64.8	47.2	47.6	84.0	9月14日	78.3
	9月20日	64.8	52.8	46.7	84.9	9月20日	89.7
	9月26日	64.0	52.1	45.7	78.9	9月26日	81.9
	10月3日	63.9	46.9	45.2	74.7	10月3日	99.4
	10月11日	62.9	44.5	44.7	73.3	10月11日	109.5
	10月18日	64.0	44.3	45.9	75.5	10月18日	121.0
	10月25日	63.1	43.3	45.3	73.0	10月25日	122.8
	11月2日	61.8	48.0	45.1	65.0	11月2日	94.7
	11月7日	63.2	45.1	44.0	67.1	11月7日	71.3
	11月16日	64.3	44.3	43.0	64.2	11月16日	35.2
	11月21日	64.5	45.0	42.5	59.3	11月21日	24.0
	11月29日	65.2	45.8	42.2	57.1	11月29日	18.2
	12月5日	63.2	43.5	41.7	56.1	12月5日	19.5

## 塩化物イオン濃度の測定結果

(白川田水源流域内)

(基準値 200mg/L以下)

単位(mg/L)

		白川田水源	山川水源	高野水源	大野水源		C井戸
2023	12月13日	63.0	44.5	41.7	54.0	12月13日	18.6
	12月21日	61.0	43.5	41.3	53.3	12月21日	21.9
	12月26日	59.7	49.2	41.0	53.3	12月26日	30.6
2023	1月5日	58.9	48.8	41.4	55.2	1月5日	70.7
	1月10日	58.2	47.9	41.2	53.6	1月10日	86.9
	1月17日	59.3	45.5	42.2	56.7	1月17日	119.8
	1月23日	58.8	42.5	41.9	55.7	1月23日	168.2
	1月30日	58.7	42.3	42.0	56.0	1月30日	205.3
	2月7日	58.0	41.8	41.6	56.2	2月7日	225.9
	2月14日	58.2	41.8	41.6	55.5	2月14日	236.7
	2月20日	57.6	41.7	41.3	55.0	2月20日	235.9
	2月28日	57.5	41.8	41.3	55.6	2月28日	232.8
	3月6日	57.2	41.6	40.7	55.2	3月6日	219.2
	3月14日	57.8	42.3	41.1	55.2	3月14日	203.7
	3月22日	56.9	41.9	40.3	54.3	3月22日	183.6
	3月27日	57.5	42.1	40.7	55.8	3月27日	189.5
	4月4日	56.9	41.9	39.9	54.7	4月4日	189.5
	4月10日	57.4	42.5	40.2	54.2	4月10日	180.9
	4月18日	57.5	42.8	40.4	55.6	4月18日	176.4
	4月25日	57.0	42.4	39.8	54.3	4月25日	160.4
	5月1日	57.0	42.2	39.3	53.5	5月1日	147.0
	5月8日	56.8	42.0	38.9	53.3	5月8日	127.1
	5月16日	56.7	42.6	39.2	53.0	5月16日	111.0
	5月22日	57.0	42.7	38.9	53.9	5月22日	103.3
	5月29日	56.9	42.9	39.3	53.7	5月29日	92.1
	6月5日	56.5	42.9	39.0	52.8	6月5日	84.0
	6月14日	57.2	43.8	39.3	54.8	6月12日	67.2
	6月20日	56.6	43.3	39.3	54.1	6月20日	67.4
	6月27日	56.7	43.4	39.2	53.2	6月27日	68.8
	7月3日	56.4	43.4	39.0	52.3	7月3日	74.2
	7月12日	56.3	43.3	39.4	53.8	7月12日	76.0
	7月19日	56.3	43.2	38.6	53.8	7月19日	50.1
	7月24日	55.7	43.0	38.1	53.8	7月24日	53.4
	8月1日	55.9	43.0	39.8	54.0	8月1日	49.8
	8月8日	56.2	44.7	37.2	52.7	8月8日	81.3
	8月15日	56.0	47.0	36.9	50.9	8月15日	145.7
	8月24日	58.2	50.4	37.9	52.0	8月24日	205.4
	8月31日	56.3	47.2	37.2	50.1	8月31日	213.4
	9月4日	56.6	46.9	37.2	50.6	9月4日	255.3
	9月12日	55.8	44.1	37.6	47.9	9月12日	273.0
	9月19日	56.2	43.0	38.6	48.7	9月19日	261.7
	9月26日	55.7	41.6	38.4	48.3	9月26日	300.0
	10月3日	55.5	41.5	38.8	48.9	10月3日	302.7
	10月10日	55.1	41.1	38.4	48.6	10月10日	283.0
	10月18日	55.5	41.4	38.9	48.7	10月18日	274.0
	10月24日	54.9	40.8	38.4	48.2	10月24日	264.5
	11月1日	55.7	41.5	39.4	49.5	11月1日	261.4
	11月9日	55.1	41.1	39.3	49.1	11月9日	252.1
	11月15日	55.4	41.5	39.7	49.1	11月15日	237.9

## 塩化物イオン濃度の測定結果

(白川田水源流域内)

(基準値 200mg/L以下)

単位(mg/L)

		白川田水源	山川水源	高野水源	大野水源		C井戸
	11月20日	55.4	41.5	39.7	49.1	11月20日	235.1
	11月28日	54.9	41.5	39.3	48.9	11月28日	232.8
	12月6日	54.2	40.9	38.7	48.8	12月6日	220.0
	12月11日	54.2	40.5	39.0	49.0	12月11日	225.9
	12月19日	54.3	40.8	38.6	48.8	12月19日	222.4
	12月26日	55.0	41.8	39.0	49.9	12月26日	211.8
2024	1月4日	54.5	41.2	38.6	49.0	1月4日	190.7
	1月9日	56.7	42.2	39.6	52.0	1月9日	170.9
	1月17日	56.5	39.1	36.6	51.2	1月17日	179.2
	1月23日	58.3	48.1	43.6	53.2	1月23日	277.0
	1月31日	59.4	48.7	44.7	54.9	1月31日	240.5
	2月5日	60.0	48.7	44.1	54.9	2月5日	240.5
	2月13日	52.0	39.4	36.6	47.5	2月13日	172.5
	2月20日	52.5	40.0	37.3	48.8	2月20日	161.9
	2月26日	52.3	39.8	36.9	48.6	2月26日	154.4
	3月4日	52.3	39.9	37.4	48.7	3月4日	127.0
	3月12日	51.7	39.5	37.2	48.2	3月12日	122.3
	3月18日	52.1	39.9	38.0	48.5	3月18日	132.9
	3月25日	51.7	39.6	37.3	48.3	3月25日	130.7
	4月3日	51.3	39.4	37.0	48.4	4月3日	115.0
	4月9日	48.5	39.3	36.7	39.7	4月9日	101.1
	4月15日	53.5	40.7	36.3	45.0	4月15日	79.9
	4月23日	53.2	41.0	35.6	47.4	4月23日	96.2
	4月30日	52.7	42.2	37.8	45.5	4月30日	105.0
	5月8日	50.3	42.2	36.9	45.5	5月8日	125.7
	5月14日	49.3	44.1	37.4	45.0	5月14日	182.6
	5月21日	50.3	24.4	37.8	43.6	5月21日	58.0
	5月27日	52.7	51.3	38.8	44.1	5月27日	37.8
	6月5日	52.7	53.2	38.3	45.0	6月5日	27.7
	6月11日	50.1	40.7	40.2	51.7	6月11日	42.6
	6月18日	50.8	37.8	37.4	44.1	6月18日	43.6
	6月25日	51.3	42.6	36.4	43.6	6月25日	24.1
	7月1日	50.1	40.5	35.9	44.4	7月1日	59.7
	7月9日	49.6	37.4	36.3	45.7	7月9日	63.5
	7月16日	48.4	34.9	36.0	44.7	7月16日	74.8
	7月22日	48.4	34.2	35.7	45.8	7月22日	77.4
	7月30日	47.5	33.5	35.7	45.7	7月30日	77.2
	8月6日	47.7	33.5	35.6	45.1	8月6日	73.7
	8月13日	47.0	33.5	35.1	45.0	8月13日	78.4
	8月20日	47.2	34.9	35.4	45.6	8月20日	72.0
	8月28日	46.9	34.1	34.8	45.4	8月28日	79.7
	9月2日	47.2	34.6	34.9	45.3	9月2日	84.2
	9月10日	46.6	33.8	34.4	44.3	9月10日	85.5
	9月17日	46.9	33.7	34.6	45.0	9月17日	89.5
	9月24日	46.3	33.4	34.2	44.8	9月24日	89.0
	10月1日	46.6	33.9	34.5	44.9	10月1日	88.2
	10月9日	46.7	35.0	34.3	43.8	10月9日	83.1
	10月16日	47.2	35.3	34.1	43.6	10月16日	82.0
	10月22日	46.8	34.4	33.9	43.8	10月22日	82.3

## 塩化物イオン濃度の測定結果

(白川田水源流域内)

(基準値 200mg/L以下)

単位(mg/L)

	白川田水源	山川水源	高野水源	大野水源		C井戸	
2025	10月28日	46.7	35.6	33.7	43.3	10月28日	84.9
	11月5日	46.3	34.8	33.2	43.0	11月5日	86.8
	11月11日	46.2	34.7	33.3	42.9	11月11日	87.4
	11月19日	46.0	34.1	33.0	42.4	11月19日	86.6
	11月25日	46.4	34.3	33.4	42.8	11月25日	85.6
	12月4日	45.8	34.0	33.2	42.0	12月4日	81.4
	12月9日	46.2	34.5	33.4	42.6	12月9日	77.1
	12月17日	45.8	34.4	33.2	42.6	12月17日	71.2
	12月23日	45.8	34.7	33.3	41.2	12月23日	69.7
	12月30日	45.3	34.5	33.0	40.3	12月30日	66.8
2026	1月7日	45.5	34.7	33.1	40.8	1月7日	49.0
	1月15日	45.3	34.6	33.0	40.0	1月15日	65.0
	1月21日	45.3	35.0	33.0	40.8	1月21日	64.7
	1月28日	44.8	34.7	32.8	40.2	1月28日	64.2
	2月3日	45.2	35.2	33.0	40.3	2月3日	52.5
	2月10日	44.7	35.0	32.6	39.7	2月10日	54.7
	2月19日	45.1	35.2	32.6	40.3	2月19日	30.8
	2月25日	44.5	34.9	32.2	39.5	2月25日	30.6
	3月3日	44.7	35.2	32.5	40.2	3月3日	39.6
	3月10日	44.4	35.0	32.3	39.8	3月10日	30.4
	3月17日	43.5	34.0	32.0	38.1	3月17日	43.9
	3月24日	43.7	33.8	31.6	38.6	3月24日	56.4
	3月31日	43.9	34.0	31.4	39.4	3月31日	54.4
	4月7日	43.6	33.7	31.0	38.5	4月7日	52.8
	4月15日	44.0	33.9	31.0	38.7	4月15日	54.4
	4月22日	43.6	33.8	30.8	39.2	4月22日	57.3
	4月30日	43.6	33.7	30.7	39.1	4月30日	62.1
	5月7日	43.5	33.6	30.5	38.5	5月7日	57.9
	5月13日	44.3	34.9	30.7	38.6	5月13日	46.8
	5月19日	44.6	35.1	30.5	38.2	5月19日	36.6
	5月26日	44.7	34.6	30.5	38.6	5月26日	46.0
	6月2日	44.1	33.6	30.4	38.5	6月2日	69.2
	6月10日	45.1	33.5	30.1	37.9	6月10日	40.4
	6月17日	44.0	32.3	29.9	37.7	6月17日	41.7
	6月25日	43.4	33.3	30.0	37.7	6月25日	39.6
	7月1日	42.9	31.4	29.8	36.1	7月1日	48.1
	7月8日	43.2	31.3	30.1	37.0	7月8日	74.7
	7月17日	42.5	30.5	29.8	36.9	7月17日	73.0
	7月23日	42.8	31.0	30.1	37.4	7月23日	71.0
	7月29日	42.4	31.6	29.8	36.8	7月29日	44.8
	8月4日	43.5	33.1	29.9	36.1	8月4日	63.9
	8月13日	42.6	30.7	29.3	36.3	8月13日	68.0
	8月19日	43.2	30.3	29.5	36.6	8月19日	69.8
	8月25日	42.5	30.0	29.1	36.6	8月25日	70.4
	9月1日	42.5	29.1	29.2	36.5	9月1日	70.7
	9月9日	42.3	28.5	28.8	36.0	9月9日	64.1
	9月17日	42.3	28.9	29.1	36.0	9月17日	68.5
	9月24日	41.9	28.9	欠測	35.6	9月24日	63.6
	10月2日	42.1	29.4	28.7	36.1	10月2日	65.6

## 塩化物イオン濃度の測定結果

(白川田水源流域内)

(基準値 200mg/L以下)

单位(mg/L)

	白川田水源	山川水源	高野水源	大野水源		C井戸
10月7日	42.9	29.1	28.6	35.8	10月7日	62.4
10月15日	41.7	29.4	28.5	35.6	10月15日	64.2
10月21日	41.3	29.0	28.2	34.4	10月21日	60.2
10月28日	41.1	29.0	28.1	35.2	10月28日	48.3
11月5日	41.0	28.8	37.8	35.0	11月5日	60.0
11月10日	41.1	28.8	27.7	34.8	11月10日	59.2
11月17日	40.6	28.5	27.3	34.2	11月17日	53.9
11月25日	40.7	28.7	27.5	33.7	11月25日	48.0
12月1日	40.8	28.7	27.2	33.8	12月1日	48.0
12月9日	40.6	28.7	27.0	33.3	12月9日	47.6
12月15日	40.7	28.8	26.8	33.5	12月15日	47.6