

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	2
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	2
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			●				●		●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.53	3.07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.53	3.07	3.30	2
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.03			●				●		●		0.03	0.03	0.03	1
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		0.005未満			●				●		●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			●				●		●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0001未満			●				●		●		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.003			●				●		●		0.0030	0.0030	0.0030	1
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			●				●		●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.011			●				●		●		0.011	0.011	0.011	1
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0005			●				●		●		0.0005	0.0005	0.0005	1
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0078			●				●		●		0.0078	0.0078	0.0078	1
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			●				●		●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●											0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	88.9	97.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	97.9	88.9	93.4	2
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	44.9	48.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48.5	44.9	46.7	2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	100	95	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	95	98	2
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	351	373	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	373	351	362	2
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下		0.0005未満			●				●		●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.2	8.0	8.1	2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
基51	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.25	0.28	2

※検査実施予定を●で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	2
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	2
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			●				●		●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.84	3.63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.84	3.63	3.74	2
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.02			●				●		●		0.02	0.02	0.02	1
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		0.005未満			●				●		●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			●				●		●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0002			●				●		●		0.0002	0.0002	0.0002	1
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0032			●				●		●		0.0032	0.0032	0.0032	1
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			●				●		●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.009			●				●		●		0.009	0.009	0.009	1
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0008			●				●		●		0.0008	0.0008	0.0008	1
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0048			●				●		●		0.0048	0.0048	0.0048	1
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			●				●		●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●											0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	72.1	67.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	72.1	67.3	69.7	2
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	32.3	29.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32.3	29.3	30.8	2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	103	107	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107	103	105	2
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	311	313	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	313	311	312	2
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下		0.0005未満			●				●		●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.8	7.7	7.8	2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
基51	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.35	0.30	0.33	2

※検査実施予定を●で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	2
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	2
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			●				●		●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.51	3.13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.51	3.13	3.32	2
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.03			●				●		●		0.03	0.03	0.03	1
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下		0.005未満			●				●		●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					●											0
基21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			●				●		●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0001未満			●				●		●		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	1
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0019			●				●		●		0.0019	0.0019	0.0019	1
基26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			●				●		●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0067			●				●		●		0.007	0.007	0.007	1
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			●				●		●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0003			●				●		●		0.0003	0.0003	0.0003	1
基30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0045			●				●		●		0.0045	0.0045	0.0045	1
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			●				●		●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					●											0
基35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					●											0
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	92.2	101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	101.0	92.2	96.6	2
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					●											0
基38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	44.0	49.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49.0	44.0	46.5	2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	105	105	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	105	105	105	2
基40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	352	380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	380	352	366	2
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					●											0
基42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					●											0
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					●											0
基45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下		0.0005未満			●				●		●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2
基47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8.1	8.0	8.1	2
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	2
基50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
基51	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.40	0.35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.40	0.35	0.38	2

※検査実施予定を●で表示