

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml以下	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	1
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下					●											0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	3.27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.27	3.27	3.27	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		●			●			●			●					0
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下		●			●			●			●					0
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基20	PFOS及びPFOA				●			●			●			●					0
基21	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基22	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下		●			●			●			●					0
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下		●			●			●			●					0
基24	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下		●			●			●			●					0
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		●			●			●			●					0
基27	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		●			●			●			●					0
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		●			●			●			●					0
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基30	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基31	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		●			●			●			●					0
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下		●			●			●			●					0
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					●											0
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					●											0
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下					●											0
基36	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					●											0
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下	82.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	82.9	82.9	82.9	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下					●											0
基39	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	34.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34.4	34.4	34.4	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下	119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	119	119	119	1
基41	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下	363	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	363	363	363	1
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					●											0
基43	ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下					●											0
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下					●											0
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					●											0
基46	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					●											0
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.9	7.9	7.9	1
基49	味		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基51	色度	度	5度以下	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
基52	濁度	度	2度以下	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l以上	0.30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.30	0.30	1

※検査実施予定を●で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml以下	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	1
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下					●											0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	0.04未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		●			●			●			●					0
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	3.90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.90	3.90	3.90	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		●			●			●			●					0
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下		●			●			●			●					0
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基20	PFOS及びPFOA				●			●			●			●					0
基21	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基22	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下		●			●			●			●					0
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下		●			●			●			●					0
基24	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下		●			●			●			●					0
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		●			●			●			●					0
基27	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		●			●			●			●					0
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		●			●			●			●					0
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基30	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基31	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		●			●			●			●					0
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下		●			●			●			●					0
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					●											0
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					●											0
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下					●											0
基36	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					●											0
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下	72.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	72.0	72.0	72.0	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下					●											0
基39	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	28.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28.4	28.4	28.4	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下	118	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	118	118	118	1
基41	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下	325	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	325	325	325	1
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					●											0
基43	ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下					●											0
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下					●											0
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					●											0
基46	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					●											0
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.5	7.5	7.5	1
基49	味		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基51	色度	度	5度以下	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
基52	濁度	度	2度以下	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l以上	0.30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.30	0.30	0.30	1

※検査実施予定を●で表示

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml以下	0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	0	0	1
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	1
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下					●											0
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下					●											0
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下					●											0
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		●			●			●			●					0
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	3.29	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3.29	3.29	3.29	1
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					●											0
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		●			●			●			●					0
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					●											0
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下		●			●			●			●					0
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					●											0
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					●											0
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基20	PFOS及びPFOA				●			●			●			●					0
基21	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下					●											0
基22	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下		●			●			●			●					0
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下		●			●			●			●					0
基24	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下		●			●			●			●					0
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		●			●			●			●					0
基27	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下		●			●			●			●					0
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		●			●			●			●					0
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基30	プロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下		●			●			●			●					0
基31	プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		●			●			●			●					0
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下		●			●			●			●					0
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					●											0
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					●											0
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下					●											0
基36	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					●											0
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下	83.3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	83.3	83.3	83.3	1
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下					●											0
基39	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	34.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34.8	34.8	34.8	1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	120	120	120	1
基41	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下	363	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	363	363	363	1
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					●											0
基43	ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下					●											0
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下					●											0
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					●											0
基46	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					●											0
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7.9	7.9	7.9	1
基49	味		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	1
基51	色度	度	5度以下	0.5未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
基52	濁度	度	2度以下	0.2未満	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l以上	0.40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.40	0.40	0.40	1

※検査実施予定を●で表示