令和8年度 水質検査結果 水質基準項目

池間地区給水栓(袖山浄水場系)

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	●	●	●	●	●	0	0	0	7
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	7
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					0.0003未満											1
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					0.00005未満											1
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					0.002未満											1
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			●			●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.27	3.03	3.02	3.03	3.18	2.95	3.12	●	●	●	●	●	3.27	2.95	3.09	7
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					0.05未満											1
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.02			0.03			●			●		0.03	0.02	0.02	2
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					0.0001未満											1
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下					0.005未満											1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					0.0001未満											1
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					0.0001未満											1
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005mg/l 以下		0.000001未満			0.000001未満			●			●		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
基21	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基22	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			●			●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基24	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0002			0.0002			●			●		0.0002	0.0002	0.0002	2
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基26	ブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0054			0.0042			●			●		0.0054	0.0042	0.0048	2
基27	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			0.0005未満			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.017			0.013			●			●		0.017	0.013	0.015	2
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0010			0.0010			●			●		0.0010	0.0010	0.0010	2
基31	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.010			0.0079			●			●		0.010	0.0079	0.0090	2
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			0.005未満			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					0.01未満											1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					0.01未満											1
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					0.03未満											1
基36	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					0.01未満											1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	82.9	81.3	90.2	88.3	86.8	84.6	86.7	●	●	●	●	●	90.2	81.3	85.8	7
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					0.005未満											1
基39	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	34.4	34.3	36.3	36.5	39.0	37.7	41.0	●	●	●	●	●	41.0	34.3	37.0	7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	119	119	132	125	136	138	142	●	●	●	●	●	142	119	130	7
基41	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	363	383	383	392	407	388	395	●	●	●	●	●	407	363	387	7
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					0.02未満											1
基43	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					0.000001未満											1
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					0.000001未満											1
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					0.002未満											1
基46	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下					0.0005未満											1
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	●	●	●	●	●	7.9	7.7	7.8	7
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	7
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	7
基51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
基52	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	●	●	●	●	●	0.30	0.20	0.24	7

※検査実施予定を●で表示

令和8年度 水質検査結果 水質基準項目

保良地区給水栓(加治道浄水場系)

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	●	●	●	●	●	0	0	0	7
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	7
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					0.0003未満											1
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					0.00005未満											1
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					0.002未満											1
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			●			●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.90	3.77	3.63	3.72	3.88	3.29	3.49	●	●	●	●	●	3.90	3.29	3.67	7
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					0.05未満											1
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.01			0.02			●			●		0.02	0.01	0.01	2
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					0.0001未満											1
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下					0.005未満											1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					0.0001未満											1
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					0.0001未満											1
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005mg/l 以下		0.000001未満			0.000001未満			●			●		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
基21	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基22	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			●			●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基24	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0002			0.0002			●			●		0.0002	0.0002	0.0002	2
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基26	ブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0023			0.0035			●			●		0.0035	0.0023	0.0029	2
基27	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0006			0.0005未満			●			●		0.0006	0.0005未満	0.0005	2
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0062			0.0099			●			●		0.0099	0.0062	0.0081	2
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0006			0.0009			●			●		0.0009	0.0006	0.0007	2
基31	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0031			0.0053			●			●		0.0053	0.0031	0.0042	2
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			0.005未満			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					0.01未満											1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					0.01未満											1
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					0.03未満											1
基36	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					0.01未満											1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	72.0	68.7	70.6	68.6	59.4	58.4	63.1	●	●	●	●	●	72.0	58.4	65.8	7
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					0.005未満											1
基39	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	28.4	28.0	26.0	26.8	28.1	25.6	30.5	●	●	●	●	●	30.5	25.6	27.6	7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	118	126	124	118	167	134	137	●	●	●	●	●	167	118	132	7
基41	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	325	331	331	332	368	312	323	●	●	●	●	●	368	312	332	7
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					0.02未満											1
基43	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					0.000001未満											1
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					0.000001未満											1
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					0.002未満											1
基46	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下					0.0005未満											1
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	●	●	●	●	●	7.6	7.5	7.5	7
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	7
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	7
基51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
基52	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	●	●	●	●	●	0.30	0.30	0.30	7

※検査実施予定を●で表示

令和8年度 水質検査結果 水質基準項目

伊良部地区給水栓(袖山浄水場系)

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 大 値	最 小 値	平 均 値	検査回数
基1	一般細菌	個	100個/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	●	●	●	●	●	0	0	0	7
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	●	●	●	●	●	陰性	陰性	陰性	7
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l 以下					0.0003未満											1
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l 以下					0.00005未満											1
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l 以下					0.001未満											1
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					0.002未満											1
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	●	●	●	●	●	0.004未満	0.004未満	0.004未満	7
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			●			●		0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l 以下	3.29	3.12	3.49	3.15	3.20	2.97	3.07	●	●	●	●	●	3.49	2.97	3.18	7
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l 以下					0.05未満											1
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下		0.02			0.03			●			●		0.03	0.02	0.02	2
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l 以下					0.0001未満											1
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l 以下					0.005未満											1
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l 以下					0.0001未満											1
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l 以下					0.0001未満											1
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005mg/l 以下		0.000001未満			0.000001未満			●			●		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
基21	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l 以下					0.0001未満											1
基22	塩素酸	mg/l	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			●			●		0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
基23	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基24	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l 以下		0.0001			0.0001			●			●		0.0001	0.0001	0.0001	2
基25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基26	ブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.0046			0.0032			●			●		0.0046	0.0032	0.0039	2
基27	臭素酸	mg/l	0.01mg/l 以下		0.0005未満			0.0005未満			●			●		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
基28	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l 以下		0.014			0.0099			●			●		0.014	0.0099	0.012	2
基29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			●			●		0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
基30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l 以下		0.0008			0.0007			●			●		0.0008	0.0007	0.0007	2
基31	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l 以下		0.0081			0.0059			●			●		0.0081	0.0059	0.0070	2
基32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l 以下		0.005未満			0.005未満			●			●		0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
基33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					0.01未満											1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l 以下					0.01未満											1
基35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l 以下					0.03未満											1
基36	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l 以下					0.01未満											1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l 以下	83.3	83.4	89.3	89.4	86.7	87.4	87.6	●	●	●	●	●	89.4	83.3	86.7	7
基38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l 以下					0.005未満											1
基39	塩化物イオン	mg/l	200mg/l 以下	34.8	35.9	41.4	37.2	38.4	38.5	41.0	●	●	●	●	●	41.4	34.8	38.2	7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l 以下	120	120	130	125	136	141	144	●	●	●	●	●	144	120	131	7
基41	蒸発残留物	mg/l	500mg/l 以下	363	379	390	391	409	386	393	●	●	●	●	●	409	363	387	7
基42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l 以下					0.02未満											1
基43	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l 以下					0.000001未満											1
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l 以下					0.000001未満											1
基45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l 以下					0.002未満											1
基46	フェノール類	mg/l	0.005mg/l 以下					0.0005未満											1
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	●	●	●	●	●	7.9	7.6	7.8	7
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	7
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	●	●	●	●	●	異常なし	異常なし	異常なし	7
基51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	●	●	●	●	●	0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
基52	濁度	度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	●	●	●	●	●	0.2未満	0.2未満	0.2未満	7
	残留塩素濃度	mg/l	0.1mg/l 以上	0.40	0.25	0.30	0.40	0.25	0.40	0.30	●	●	●	●	●	0.40	0.25	0.33	7

※検査実施予定を●で表示

令和8年度　水質検査結果 有機フッ素化合物

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の測定結果

(単位：mg/l)　目標値：0.00005mg/l（暫定）

水源名	5月	8月	11月	2月
白川田水源	0.000001未満	0.000001未満		
山川水源	0.000001未満	0.000001未満		
高野水源	0.000001未満	0.000001未満		
袖山水源	0.000003	0.000006		
西底原水源	0.000001未満	0.000002		
大野水源	0.000001未満	0.000001未満		
底原水源	0.000001未満	0.000002		
ニャーツ水源	0.000001未満	0.000002		
添道水源	0.000001未満	0.000001未満		
東添道水源	0.000001未満	0.000001未満		
袖山第二水源	0.000003	0.000004		
加治道水源	0.000001未満	0.000001未満		
加治道西水源	0.000001未満	0.000001未満		

給水栓	5月	8月	11月	2月
池間地区給水栓	0.000001未満	0.000001未満		
保良地区給水栓	0.000001未満	0.000001未満		
伊良部地区給水栓	0.000001未満	0.000001未満		

要検討項目　ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFHxS)

(単位：mg/l)　目標値：未設定

水源名	5月	8月	11月	2月
白川田水源	0.000005未満	0.000005未満		
山川水源	0.000005未満	0.000005未満		
高野水源	0.000005未満	0.000005未満		
袖山水源	0.000005未満	0.000005未満		
西底原水源	0.000005未満	0.000005未満		
大野水源	0.000005未満	0.000005未満		
底原水源	0.000005未満	0.000005未満		
ニャーツ水源	0.000005未満	0.000005未満		
添道水源	0.000005未満	0.000005未満		
東添道水源	0.000005未満	0.000005未満		
袖山第二水源	0.000005未満	0.000005未満		
加治道水源	0.000005未満	0.000005未満		
加治道西水源	0.000005未満	0.000005未満		

給水栓	5月	8月	11月	2月
池間地区給水栓	0.000005未満	0.000005未満		
保良地区給水栓	0.000005未満	0.000005未満		
伊良部地区給水栓	0.000005未満	0.000005未満		

令和8年度　水質検査結果 農薬類(1/7)　　(単位：mg/l)

	採水地	白川田水源		山川水源		高野水源		袖山水源		西底原水源		
	項目	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	目標値
1	1,3-ジクロロプロペン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.06mg/l以下
2	2,4-D(2,4-PA)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
3	アシュラム	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.9mg/l以下
4	アセフェート	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.006mg/l以下
5	イソキサチオン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
6	イミノクタジン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.006mg/l以下
7	エトフェンブロックス	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.08mg/l以下
8	カルタップ	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.05mg/l以下
9	カルボフラン	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.0003mg/l以下
10	キャプタン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.3mg/l以下
11	グリホサート	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		2mg/l以下
12	グルホシネート	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
13	ジウロン(DCMU)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
14	ジクワット	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.01mg/l以下
15	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.004mg/l以下
16	チオファネートメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
17	トリクロルホン（DEP）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
18	フェニトロチオン（MEP）	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.01mg/l以下
19	フェノブカルブ（BPMC）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.03mg/l以下
20	フェンチオン(MPP)	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.006mg/l以下
21	ブタミホス	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.02mg/l以下
22	プロシミドン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.09mg/l以下
23	プロチオホス	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.007mg/l以下
24	ベンタゾン	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.2mg/l以下
25	ベンフラカルブ	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
26	マラチオン（マラソン）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.7mg/l以下
27	メソミル	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.03mg/l以下
28	メタラキシル	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.2mg/l以下
29	メトリブジン	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.03mg/l以下
30	クロルピクリン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.003mg/l以下
31	ハロスルフロンメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
32	フィプロニル	別紙にて掲載										
33	ネオニコチノイド系農薬類	別紙にて掲載										
34												

令和8年度　水質検査結果 農薬類(2/7)　　(単位：mg/l)

	採水地 / 農薬名	大野水源		底原水源		ニャーツ水源		添道水源		東添道水源		目標値
		前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	
1	1,3-ジクロロプロペン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.06mg/l以下
2	2,4-D(2,4-PA)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
3	アシュラム	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.9mg/l以下
4	アセフェート	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.006mg/l以下
5	イソキサチオン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
6	イミノクタジン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.006mg/l以下
7	エトフェンプロックス	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.08mg/l以下
8	カルタップ	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.05mg/l以下
9	カルボフラン	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.0003mg/l以下
10	キャプタン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.3mg/l以下
11	グリホサート	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満		2mg/l以下
12	グルホシネート	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
13	ジウロン(DCMU)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
14	ジクワット	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.01mg/l以下
15	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.004mg/l以下
16	チオファネートメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
17	トリクロルホン（DEP）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
18	フェニトロチオン（MEP）	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.01mg/l以下
19	フェノブカルブ（BPMC）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.03mg/l以下
20	フェンチオン(MPP)	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.006mg/l以下
21	プタミホス	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.02mg/l以下
22	プロシミドン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.09mg/l以下
23	プロチオホス	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.007mg/l以下
24	ベンタゾン	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.2mg/l以下
25	ベンフラカルブ	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
26	マラチオン（マラソン）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.7mg/l以下
27	メソミル	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.03mg/l以下
28	メタラキシル	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.2mg/l以下
29	メトリブジン	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.03mg/l以下
30	クロルピクリン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.003mg/l以下
31	ハロスルフロンメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
32	フィプロニル	別紙にて掲載										
33	ネオニコチノイド系農薬類	別紙にて掲載										
34												

令和8年度　水質検査結果 農薬類(3/7)　　(単位：mg/l)

	採水地 / 農薬名	袖山第二水源		加治道水源		加治道西水源		
		前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	前期(5月)	後期(11月)	目標値
1	1,3-ジクロロプロペン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.06mg/l以下
2	2,4-D(2,4-PA)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
3	アシュラム	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.9mg/l以下
4	アセフェート	0.00006未満		0.00006未満		0.00006未満		0.006mg/l以下
5	イソキサチオン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
6	イミノクタジン	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.006mg/l以下
7	エトフェンプロックス	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.08mg/l以下
8	カルタップ	0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.05mg/l以下
9	カルボフラン	0.000003未満		0.000003未満		0.000003未満		0.0003mg/l以下
10	キャプタン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.3mg/l以下
11	グリホサート	0.02未満		0.02未満		0.02未満		2mg/l以下
12	グルホシネート	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
13	ジウロン(DCMU)	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
14	ジクワット	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.01mg/l以下
15	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.004mg/l以下
16	チオファネートメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
17	トリクロルホン（DEP）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.005mg/l以下
18	フェニトロチオン（MEP）	0.00003未満		0.00003未満		0.00003未満		0.01mg/l以下
19	フェノブカルブ（BPMC）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.03mg/l以下
20	フェンチオン(MPP)	0.00001未満		0.00001未満		0.00001未満		0.006mg/l以下
21	ブタミホス	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.02mg/l以下
22	プロシミドン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.09mg/l以下
23	プロチオホス	0.00004未満		0.00004未満		0.00004未満		0.007mg/l以下
24	ベンタゾン	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.2mg/l以下
25	ベンフラカルブ	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.02mg/l以下
26	マラチオン（マラソン）	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.7mg/l以下
27	メソミル	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.03mg/l以下
28	メタラキシル	0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.2mg/l以下
29	メトリブジン	0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.03mg/l以下
30	クロルピクリン	0.0001未満		0.0001未満		0.0001未満		0.003mg/l以下
31	ハロスルフロンメチル	0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.3mg/l以下
32	フィプロニル	別紙にて掲載						
33	ネオニコチノイド系農薬類	別紙にて掲載						
34								

令和8年度　水質検査結果 農薬類(4/7)　【高精度検査】　(単位：mg/l)

	採水地 / 項目	平良池間地区給水栓				城辺保良地区給水栓				伊良部地区給水栓				
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.1mg/l以下
3	クロチアニジン	0.000086	0.000097			0.00015	0.00014			0.000088	0.000091			0.2mg/l以下
4	ジノテフラン	0.000038	0.000042			0.000032	0.000026			0.000038	0.000045			0.6mg/l以下
5	チアクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.03mg/l以下
6	チアメトキサム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.05mg/l以下
7	ニテンピラム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
10	クロラントラニリプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
11	エチプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
12	フィプロニル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.0005mg/l以下
13	フロニカミド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
14	フルピラジフロン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し

令和8年度　水質検査結果 農薬類(5/7)　【高精度検査】　(単位：mg/l)

	採水地	白川田水源				山川水源				高野水源				
	項目	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.1mg/l以下
3	クロチアニジン	0.000095	0.00012			0.00010	0.00012			0.00014	0.00020			0.2mg/l以下
4	ジノテフラン	0.000034	0.000039			0.000070	0.000079			0.000034	0.000038			0.6mg/l以下
5	チアクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.03mg/l以下
6	チアメトキサム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.05mg/l以下
7	ニテンピラム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
10	クロラントラニリプロール	0.000018	0.000025			0.000056	0.00007			0.000034	0.000044			設定無し
11	エチプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
12	フィプロニル	0.000001未満	0.000001未満			0.000004	0.000002			0.000001	0.000001			0.0005mg/l以下
13	フロニカミド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
14	フルピラジフロン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し

	採水地	袖山水源				西底原水源				大野水源				
	項目	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.1mg/l以下
3	クロチアニジン	0.000072	0.00013			0.00011	0.00011			0.00010	0.00013			0.2mg/l以下
4	ジノテフラン	0.000016	0.000030			0.000042	0.000049			0.000045	0.000043			0.6mg/l以下
5	チアクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.03mg/l以下
6	チアメトキサム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.05mg/l以下
7	ニテンピラム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
10	クロラントラニリプロール	0.000010	0.000026			0.000019	0.000054			0.000023	0.000037			設定無し
11	エチプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
12	フィプロニル	0.000002	0.000003			0.000002	0.000002			0.000002	0.000002			0.0005mg/l以下
13	フロニカミド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
14	フルピラジフロン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し

令和8年度　水質検査結果 農薬類(6/7)　【高精度検査】　(単位：mg/l)

	採水地 / 項目	底原水源				ニャーツ水源				添道水源				目標値
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
1	アセタミプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド	0.000001	0.000002			0.000001未満	0.000001			0.000002	0.000002			0.1mg/l以下
3	クロチアニジン	0.00011	0.00011			0.000095	0.00012			0.000050	0.000076			0.2mg/l以下
4	ジノテフラン	0.000060	0.000052			0.000045	0.000051			0.00016	0.00013			0.6mg/l以下
5	チアクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.03mg/l以下
6	チアメトキサム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.05mg/l以下
7	ニテンピラム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
10	クロラントラニリプロール	0.000019	0.000029			0.000022	0.000021			0.000006	0.000007			設定無し
11	エチプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
12	フィプロニル	0.000002	0.000004			0.000002	0.000002			0.000002	0.000002			0.0005mg/l以下
13	フロニカミド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000005	0.000003			設定無し
14	フルピラジフロン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し

	採水地 / 項目	東添道水源				袖山第二水源			
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月
1	アセタミプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
2	イミダクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
3	クロチアニジン	0.000059	0.000047			0.000094	0.00013		
4	ジノテフラン	0.000028	0.000020			0.000021	0.000036		
5	チアクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
6	チアメトキサム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
7	ニテンピラム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
8	スルホキサフロル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
10	クロラントラニリプロール	0.000028	0.000022			0.000016	0.000036		
11	エチプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
12	フィプロニル	0.000002	0.000002			0.000003	0.000003		
13	フロニカミド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		
14	フルピラジフロン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満		

令和8年度　水質検査結果 農薬類(7/7)　【高精度検査】　(単位：mg/l)

	採水地 / 項目	加治道水源				加治道西水源				
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.2mg/l以下
2	イミダクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.1mg/l以下
3	クロチアニジン	0.00012	0.00014			0.00020	0.00023			0.2mg/l以下
4	ジノテフラン	0.000028	0.000029			0.000039	0.000039			0.6mg/l以下
5	チアクロプリド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.03mg/l以下
6	チアメトキサム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.05mg/l以下
7	ニテンピラム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			1.3mg/l以下
8	スルホキサフロル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
10	クロラントラニリプロール	0.000024	0.000042			0.000032	0.000040			設定無し
11	エチプロール	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
12	フィプロニル	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			0.0005mg/l以下
13	フロニカミド	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し
14	フルピラジフロン	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満			設定無し